

XH-681GPシリーズ



類型名 : 建築製品(設備)Version1.5
類型番号 : 139
認定番号※ : 14 139 003
ジャンル : 土木建築資材・設備 > ガス漏れ警報器
会社名 : 新コスモス電機株式会社

※認定番号の括弧 () 内は前認定番号です。前認定番号および前認定番号での下段表示も有効です。



エコマーク商品
省エネルギー、消費電力1W以下
14 139 003
新コスモス電機株式会社

※このエコマークは、Bタイプの基本形で表示しています。できる限り商品固有の環境情報を表示していますが、実際に商品に表示されているマークとは異なる場合があります。

商品の型式・品番など

XH-681GP-L コスモス、XH-681GP-S コスモス、XH-681GP-L ガスハンター、XH-681GP-S ガスハンター

主な認定要件

- ・一般の家庭に設置される電気式の液化石油ガス用ガス漏れ警報器です。
- ・警報器の消費電力は、通常時(監視時)にあつては、1.0W以下です。
- ・製品には、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭素化ビフェニル(PBB)、ポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)、塩素化パラフィンなどの使用はありません。

商品情報※

100V電源式の液化石油ガス用ガス漏れ警報器。LPガスを検知して音とランプでガス漏れを知らせる。誤報時、警報停止スイッチを押すことで、警報音のみ1分間停止できる。故障時、音とランプでお知らせする。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 新コスモス電機株式会社
部署名 関西支社 第一営業部
所在地 〒532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-5-4
電話 06-6308-3155
FAX 06-6308-8595
URL <http://www.new-cosmos.co.jp>
代表E-mail info-mail@new-cosmos.co.jp

※「商品情報」および「お問い合わせ先」は、使用契約者から登録<任意>されたエコマーク商品情報に基づくものです。